

- 15) Utrzymanie czystości i właściwego stanu technicznego zapewniającego bezpieczne używanie sprzętu w pomieszczeniach: **BRAK UWAG**
- 16) Sieć wodociągowa: **MIEJSKA**
- 17) Stan techniczny okien w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia: **SŁABA SZCZELNOŚĆ OKIEN W OK. 50% POKOI W INTERNAUCIE**
- 18) Stan techniczny drzwi w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia: **BRAK UWAG**
- 19) Stan techniczny podłóg w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia: **BRAK UWAG**
- 20) Schody (stan techniczny, zabezpieczenie przestrzeni pomiędzy biegami, balustrady zabezpieczone przed zsuwaniem): **BRAK UWAG, NIE DOTYCZY, NIE DOTYCZY**
- 21) Nauczyciele posiadający przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: **BRAK UWAG**
- 22) Pomieszczenia, w których znajdują się apteczki do udzielania pierwszej pomocy (rozmieszczenie, wyposażenie, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, lista osób upoważnionych do obsługi apteczki): **BRAK UWAG**
- 23) Dostosowanie stanowisk pracy/nauki dla uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności: **BRAK UWAG**
- 24) Zabezpieczenie substancji i preparatów chemicznych, zapewnienie kart charakterystyki, zapoznanie uczniów z kartami charakterystyki użytkowanych substancji chemicznych: **NIE DOTYCZY**
- 25) Inne: **PRZESTARZAŁA INSTALACJA ELEKTRYCZNA (PRZEWODY ALUMINIOWE) - CZĘSTE WYRZUCANIE KORKÓW. SŁABA WYDAJNOŚĆ INSTALACJI GRZEWCZEJ (KALORYFERÓW) NA 5. PIĘTRZE - ZIMNO W POKOJACH, KONIECZNOŚĆ DOGRZEWANIA PIECYKAMI ELEKTRYCZNYMI (!!)**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie
mgr Adrian Kuczyński

INSPEKTOR
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz Ochrony Przeciwpowodzi
mgr inż. Adrian Zagrajek

Przedstawiciel placówki

Służba BHP